

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber	Groke Türen GmbH Faureciastr. 3-5 76767 Hagenbach DEUTSCHLAND
Produkt	Einbruchhemmende Türen
Typ, Modell	Groke GT 190 ((Innenöffnend))
Prüfgrundlage(n)	DIN EN 1627:2021-11 Zertifizierungsprogramm Einbruchhemmende Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse (2012-01)
Konformitätszeichen	
Registernummer	4T128
Gültig bis	2026-11-30
Nutzungsrecht	Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer. Weitere Angaben siehe Anhang.

ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	4T128 von 2024-09-24
Technische Angaben	Widerstandsklasse: RC 2 Elementart: Hauseingangstür Flügelart: einflügelig, innenöffnend Material: Aluminium Profilsystem: "Groke GT 190 Arcade" alternativ: "Groke GT 190 Symphonie" Abmessungen Flügel: MACO-Verriegelungssysteme: min. 800 mm x 1629 mm max 1300 mm x 2494 mm GU-Verriegelungssysteme: min. 800 mm x 1614 mm max. 1300 mm x 2914 mm Modellvarianten: wahlweise mit festem Seitenteil und/oder Oberlicht
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	EPH Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH Zellescher Weg 24 01217 Dresden DEUTSCHLAND
Prüfbericht(e)	2614034-01 von 2016-06-28 2619133-GS 06 von 2024-08-23

