

Gesundheitspass gesündere Gebäude



Einfamilienhaus
Carolin und Daniel Thürwächter
Jodbachstraße 1a
87477 Sulzberg

Die Innenraumluft wurde untersucht und entspricht den Kriterien des Sentinel Haus Instituts.

Das Einfamilienhaus erhält nach Prüfung (SGS-Bericht Nr. 4847812) die vorliegende Bescheinigung.

- ✓ VOC
- ✓ Formaldehyd

Peter Bachmann, Freiburg, den 08. Juli 2020



SENTINEL HAUS
INSTITUT

SGS

SGS
TÜV
SAAR

in Zusammenarbeit mit

1 von 2



Anlage zum Gesundheitspass / zur Urkunde Innenraumluftqualität

Auftraggeber:	Laure Baubetreuung GmbH Grabengasse 4 87435 Kempten		
Bauart:	Massivbauweise	Neubau/Bestand:	Neubau
Probenehmer:	Frau Claudia Porath vom Sentinel Haus Institut	Eigen-/Fremdüberwachung:	Fremdüberwachung
Probenahmedatum:	15. Juni 2020	Betriebszustand der Lüftungsanlage:	An
Raumtemperatur:	27,5 - 28,7 C°		
Raumbezeichnung:	Wohnzimmer EG		
Verschlusszeiten:	Ausgleichsbedingungen		
Probenahmemedium:	Tenax/DNPH	Volumen:	3/60L
Pumpe:	BiVOC 2		
Analyselabor:	SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH Königsbrücker Landstr. 161 D-01109 Dresden	Prüfberichts-Nr.:	4847812
Ausbauzustand zum Zeitpunkt der Messung:	Keine Möbel, Estrich ohne Bodenbelag und Wand+Decke verputzt/gestrichen	Prüfberichtsdatum:	01.07.2020
Letzter Handwerker tätig vor:	1 Woche vor Messtermin		

Die Kriterien des Sentinel Haus Instituts für Gebäude wurden eingehalten.
Das bedeutet, TVOC < 1000 µg/m³, Formaldehyd < 60 µg/m³ und keine Überschreitung der
Vorsorgerichtwerte (RWI) nach UBA/AIR. Vollständige Kriterien abrufbar unter <https://www.sentinelhaus.de>