



SENTINEL HAUS  
INSTITUT

# ZERTIFIKAT

Gesundheitspass gesündere Gebäude

BV Musterhaus (Kom: 44071)

Böfinger Str. 60, 89073 Ulm



SchwörerHaus KG  
Hans-Schwörer-Straße 8  
72531 Hohenstein/Oberstetten

Dieses Bauvorhaben wurde nach dem Konzept des Sentinel Haus Institut für gesünderes Bauen zertifiziert (TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 21257269-10). Dieses Konzept bietet Kunden eine garantierte Innenraumlufthausqualität durch die Schulung der Baubeteiligten, Auswahl schadstoffarmer Baumaterialien und Begleitung des Bauprozesses. Der Erfolg wird anhand von Raumlufthausuntersuchungen dokumentiert und ist anhand zahlreicher erfolgreich durchgeführter Praxisbeispiele als Standard belegt.

- ✓ Lösemittel
- ✓ Messung auf Formaldehyd
- ✓ Gesundheitliche Produktauswahl
- ✓ Qualitätssicherung

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 19.12.2022





## Anlage zum Gesundheitspass

BV Musterhaus (Kom: 44071), Böfinger Str. 60, 89073 Ulm

<b>Auftraggeber:</b>	SchwörerHaus KG
<b>Anschrift Bauvorhaben:</b>	Böfinger Str. 60 89073 Ulm
<b>Prüfbericht Nr.:</b>	21257269-10
<b>Bauart:</b>	Holzbau
<b>Probenehmer:</b>	Herr Moritz Großmann von Schwörer Haus KG
<b>Datum der Probenahme:</b>	25.11.2022
<b>Raumbezeichnung:</b>	Wohnzimmer/Küche EG
<b>Probenahmemedium:</b>	Tenax (3L) / DNPH (60L)
<b>Pumpe:</b>	GSA SG 350 / GSA SG 5200
<b>Labor:</b>	TÜV Rheinland Energy GmbH
<b>Ausbauzustand zum Zeitpunkt der Messung:</b>	Möbel, Teppichboden, Tapete
<b>Letzter Handwerker tätig vor:</b>	2 Wochen vor Messtermin
<b>Neubau oder Bestand:</b>	Neubau
<b>Eigen- oder Fremdüberwachung:</b>	Eigenüberwachung
<b>Lüftungsanlage:</b>	An
<b>Prüfberichtsdatum:</b>	15.12.2022

Die Kriterien des Sentinel Haus Instituts wurden eingehalten.

Das bedeutet, TVOC < 1000 µg/m<sup>3</sup>, Formaldehyd < 60 µg/m<sup>3</sup> und keine Überschreitung der Vorsorgerichtwerte (RWI) nach UBA/AIR.

Vollständige Kriterien abrufbar unter <https://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualit%C3%A4ten/Qualitaeten-Pruefkriterien>

