

Theodor Zink GmbH · Postfach 1192 · 29296 Bergen

Mitglied im Verbund



Antworten auf Fragen zum Thema QNG und DGNB

Weiterhin benötige ich für die QNG Prüfung (Version 1.3;11.1) folgende Bestätigung/Deklaration in Form einer Herstellererklärung:

- keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
- reproduktionstoxische Phthalat-Weichmacher $\leq 0,10\%$

Antwort:

Im Sinne der aktuellen Liste „besonders besorgniserregende Stoffe(SVHC)“ und der Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS) werden keine dieser genannten Stoffe in unseren PVC-Rezepturen eingesetzt. Diese sind seit 2008 ausschließlich Kalzium-Zink stabilisiert.

Weiterhin benötige ich für die DGNB Prüfung (Version 2018;44) folgende Bestätigung/Deklaration in Form einer Herstellererklärung:

- SVHC $\leq 0,1\%$

Antwort:

Gemäß Umwelt Produktdeklaration QKE e.V. / EPPA kann bei der PVC-Profil Herstellung ezykliertes Alt-fenstermaterial eingesetzt werden. In diesen Profilen können mehr als 0,1 % Bleiverbindungen enthalten sein.

Diese werden gemäß /REACH/ als SVHC-Stoffe (Substances of Very High Concern) behandelt und dürfen mit Rezyklat-Kern gemäß der EU Verordnung 2023 / 923 bis zu $\leq 1,5\%$ Blei enthalten.


TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Straße 15
29303 Bergen
Tel. 0 50 51/98 89 -0
Fax 0 50 51/98 89 -99

Bergen, 18.12.23