

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	19-004863-PR03 (NW-C01-05-de-02)
Inhaber	noblesse GmbH Faureciastr. 2 76767 Hagenbach Deutschland
Produkt	Außentür mit Seitenteil
Bezeichnung	System: AluDesign AL30001, 3-Kammer Aluminium Profilsystem Lieferbezeichnung: AluDesign AL3
Details	Hersteller noblesse GmbH, - Hagenbach; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Anzahl Flügel 1; Außenmaß (B x H) 1600 x 2200; VSG: Hinweis Klasse: P4A nach EN 356; Schloss: Hersteller Mayer & Co. Beschläge GmbH, - Salzburg; Bezeichnung TZ102670; Hinweis Klasse 4 nach DIN 18251/EN 12209; Profizylinder: Hersteller ISEO Serrature s.p.a., - Pisogne; Bezeichnung Serie R6 Extra; Hinweis Klasse 4 nach DIN 18252/EN 1303; Schutzbeschlag: Hersteller noblesse GmbH, - Hagenbach; Bezeichnung Ringrosette; Band: Hersteller Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co KG, - Heiligenhaus; Bezeichnung Aluminium Türband 3D Plus; Anzahl 3; Hinweis 2-teilig
Besonderheiten	Bandseite ohne Bolzensicherungen ausgeführt

Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



Klasse: RC 2

ift Rosenheim

19.05.2020

Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

Fabian Kutscher, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)


EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 19-004863-PR03 PB-C01-05-de-02

Ersetzt ift-Nachweis 19-004863-PR03 NW-C01-05-de-01 vom 11.05.2020

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 3AA-D0F37