

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	23-002389-PR01 (NW-C01-02-de-01)
Inhaber	noblesse GmbH Faureciastr. 2 76767 Hagenbach Deutschland
Produkt	Einflügelige Außentür mit Seitenteil und Oberlicht, nach außen öffnend
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: AluDesign AL3, Porthos
Details	Hersteller noblesse GmbH, - Hagenbach; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Außenmaß (B x H) 2200 mm x 2500 mm; Schließzustand geschlossen und verschlossen – in Hauptfalle und Nebenfallen; Schwelle: Hersteller noblesse GmbH, - Hagenbach; Bezeichnung N000946; Material Aluminium-Kunststoff-Verbund; Schloss: Hersteller CARL FUHR GmbH & Co. KG, Schösser und Beschläge - Heiligenhaus; Bezeichnung Automatische 3-fach-Verriegelung mit Panikfunktion TZ102811 EN179
Besonderheiten	

Ergebnis **)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C2/B2

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 3A

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

ift Rosenheim
13.12.2023

Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Joachim Berkensträter
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 23-002389-PR01 PB-C01-02-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung ist die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 906-D987C